

Министерство образования и науки Пермского края

государственное бюджетное профессиональное  
образовательное учреждение  
«КРАЕВОЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»

ул. Советской Армии, д. 32, г. Пермь, 614066  
Тел.: (342) 221-70-50, факс (342) 221-50-00  
www.kitspo.ru E-mail: [info@kitspo.ru](mailto:info@kitspo.ru)  
ОКПО 02519367, ОГРН 1025901216692  
ИНН/КПП 5905013252/590501001

02.10.2017 № 02-18-117

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Об исполнении предписания

Федеральная служба по  
экологическому,  
технологическому и атомному  
надзору


Западно-Уральское управление

Сообщаем об устранении нарушений предписания № 08-100-10 от  
20.10.2017 г.:

№ пп.	Характер нарушения, изложенный в соответствии с формулировкой закона, нормативного правового акта, нормативного технического документа	Наименование нормативного документа и номер его пункта (статьи), требования которых нарушены (не соблюдены)	Срок устранения нарушения	Отметка об устранении
1	Отсутствует книга учета тепловых энергоустановок организации.	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок п. 1.5	20.11.2017	Заведена книга учета тепловых энергоустановок
2	Схемы тепловых энергоустановок не приведены в соответствие с фактическим состоянием (нет подписи ответственного).	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок п.п. 2.8.1.- 2.8.3	20.11.2017	Схемы тепловых энергоустановок приведены в соответствие с фактическим состоянием, подписаны руководителем. Приложение №1
3	Должностные инструкции персонала на рабочих местах не переутверждены техническим руководителем организации.	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок п. 2.8.7.	20.11.2017	Должностные инструкции на рабочих местах переутверждены руководителем организации. Приложение № 2
4	Не в полной мере составлен перечень необходимых инструкций, схем и других оперативных документов.	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок п. 2.8.2.	20.11.2017	Добавлен перечень инструкций и схем согласно п.2.8.2. Правил технической эксплуатации энергоустановок.
5	На некоторых шкалах манометров отсутствует красная черта, указывающая величину разрешенного давления.	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок п.9.19.	20.11.2017	Красная черта для указания разрешенного давления размечена.

Директор

Копейко Светлана Владимировна,  
8 (342) 228 07 57



Т. В. Самородова